



**Tárgy: Ajánlati felhívás**

**Tisztelt Címzett!**

Ezúton kérjük fel Önöket ajánlattételre a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére az alábbi munkára

**" II. Zsigmond téri Szivattyútelep - 5-ös és 6-os szivattyú nyomócső cserék"**

**1. Az ajánlattételre vonatkozó adatok, információk, követelmények az alábbiak:**

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt  
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4  
Telefon: +36 1 459-4267  
E-mail: palyazat\_beruhazas@fcsm.hu

**2. Teljesítés helye:**

1023 Budapest Zsigmond tér 1-4

**3. Ajánlat kötelező tartalma:**

- Vállalási ár, melyet nettó Ft + ÁFA összegben kérjük feltüntetni
- Garanciavállalás (min. 2 év)
- Kötbérvállalás, (Ft/nap; min. a vállalási ár 0,5 %-a)
- Vállalási határidő (nap)
- Árajánlat érvényességének határideje
- Feladat megvalósításának leírása
- Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról
- Nyilatkozat és annak igazolása, hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel
- Alírási címpéldány benyújtása egyszerű másolati formában
- Referencia nyilatkozat

#### 4. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme magyar forint (Ft)
- Az ajánlat elkészítéséért az ajánlattevők térítést nem igényelhetnek
- A vállalási ár kifizetésére és a számla benyújtására az átadás-átvételi eljárást követően, az aláírt teljesítésigazolás ellenében kerülhet sor.
- Ajánlatkérő az ajánlattevőt megillető ellenszolgáltatást a számla kézhezvételétől számított negyvenöt (45) napon, vagy az azt megelőző utolsó banki napon átutalással teljesíti

#### 5. Ajánlatok bírálati szempontja:

Legkedvezőbb ellenszolgáltatás elve szerint.

#### 6. Hiánypótlási lehetőség:

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

#### 7. Helyszíni bejárás lehetőségének biztosítása:

- Az árajánlattételi határidő előtti utolsó két napban helyszíni bejárásra nincs lehetőség

#### 8. Ajánlattételi határidő:

**2026.03.20 (péntek) 12:00**

#### 9. Ajánlat benyújtása:

- Az ajánlat benyújtásához kérjük kitölteni a mellékletben dokumentumokat.
- Az ajánlattételkor benyújtott dokumentumokat csak olyan személyek írhatják alá, akik cégjegyzésre jogosultak.
- Az ajánlatokat **e-mailben, pdf formátumban megküldve** kérjük benyújtani.

#### 10. Benyújtandó dokumentumok:

**Részletes árajánlat (rövid műszaki leírással és pénzügyi ütemezéssel)**

**Árajánlati adatlap**

**Árazott költségvetés**

**Átláthatósági nyilatkozat**

**Titoktartási nyilatkozat**

**Referencia nyilatkozat**

**Aláírási címpéldány**

#### 11. Ajánlattétel nyelve: magyar

#### 12. Megbízás tervezett formája

- Szerződés

### 13. Eredményhirdetés időpontja:

Ajánlatkérő az ajánlat eredményéről írásos értesítést küld

### 14. Egyéb feltételek:

- Az ajánlat érvényességi határideje min. 45 nap
- Ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontja szerint
- Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi Iszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányítási rendszer.  
Minden az FCSM Zrt. területén munkát végző szerződött fél köteles figyelembe venni és betartani ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.
- Vállalkozó köteles figyelembe venni a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat
- A felhívás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó pályázót bízza meg.
- Pályázó tudomásul veszi, hogy üzem alatt végzett víziközmű rendszeren történik a megvalósítás.
- A szükséges előkészítési munkálatokat a vállalkozónak kell biztosítani
- Amennyiben a tárgyi projekthez tartozik részletes műszaki dokumentáció az árajánlati felhívás megküldését követő két napon belül van lehetőség annak igénylésére.
- Társaságunknál nem előminősített / referenciával nem rendelkező cégek esetén, előzetes jelentkezés után, az előfeltételeket teljesítő cégeknek (referencia nyilatkozat, megfelelő tevékenységi kör) áll módunkban megküldeni a fent említett részletes műszaki dokumentációt és a biztosítani a helyszíni bejárást.

### 15. Árajánlati felhívás mellékletei:

- 1.sz melléklet Ajánlati adatlap
2. sz melléklet Titoktartási nyilatkozat
- 3.sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
4. sz melléklet: Árazatlan költségvetés
- 5.sz melléklet: Műszaki leírás

1.sz melléklet: Ajánlati adatlap


## A J Á N L A T I   A D A T L A P

**Tárgy: " II. Zsigmond téri Szivattyútelep - 5-ös és 6-os szivattyú nyomócső cserék"**

VÁLLALÁSI ÁR: (Ft + ÁFA)	
Garancia vállalás (min. 2 év):	
Vállalási határidő (nap):	
Kötbér vállalás (Ft/nap):	
Nyilatkozat ajánlati kötelezettség vállalás min 45 nap	
Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról:	
Nyilatkozat és annak igazolása, hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel	

..... 2026 ..... hó ..... nap

Ajánlattevő cégszerű aláírása

	<b>VSZ-59</b>	<b>Kiadás/változat: 1.0.</b>
	<b>Üzleti titok szabályzata</b>	<b>Kiadás dátuma: 2025.10.01.</b>
		<b>Oldalak száma: 10/10</b>

Melléklet

### **Üzleti titok átadójának nyilatkozata**

Alulírott ..... nyilatkozom, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087. Budapest, Asztalos Sándor út 4. szám) részére átadott információk üzleti titkot tartalmaznak / nem tartalmaznak.<sup>1</sup>

Amennyiben az átadott információk üzleti titkot tartalmaznak, azok a következők:

---

3. sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

### ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által ..... iktatószámom;  
..... tárgyban indult eljárással kapcsolatban az alábbi  
nyilatkozatot teszem.

Alulírott(ak) ..... mint a  
cégnév:

(cégjegyzékszám: , székhely: .)

cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői

#### **nyilatkozom/nyilatkozunk,**

hogy az általam/általunk képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.  
törvény 3. §. (1) bekezdés 1. pontja szerint **átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül.**  
Vállalom/vállaljuk, hogy a nyilatkozatban foglaltakban történő változás bekövetkezése esetén  
haladéktalanul tájékoztatom a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-t (székhely: 1087 Budapest,  
Asztalos Sándor út 4. (38840/6 hrsz.), Cégjegyzékszám: 01-10-042418).

Kelt: Budapest, 2026. .... hó ... napján.

-----  
(aláírás, bélyegző)

		KÖLTSÉGVETÉS					
Ajánlat	FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI						
kérő:	MŰVEK ZRT.						
Tárgy: Budapest Zsigmond téri szivattyútelepen 5-ös és 6-os nyomócső cseréje							
Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	Egység (Nettó Ft)	Anyag egységár (Nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	Bontás	1	db			0	0
2	D315 PE nyomócső építés	24	m			0	0
3	D315 PE 90 fokos idom	6	db			0	0
4	D315 PE 45 fokos idom	4	db			0	0
5	D315 PE hegtoldal+karima	12	db			0	0
6	D315 PE EF karmantyú	24	db			0	0
7	DN300 karima felhegesztése	2	db			0	0
8	D315 csőtartó, bilincs	10	db			0	0
9	D315 Gumikompenzátor	2	db			0	0
10	A rendszer nyomáspróbája és próbaüzem lefolytatása	2	db			0	0
11	Megvalósulási dokumentáció elkészítése	2	db			0	0
<b>Rész összesen (Nettó Ft)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ajánlati ár összesen (Nettó Ft)</b>							<b>0</b>
<b>ÁFA 27%</b>							<b>0</b>
<b>Ajánlati ár összesen (Bruttó Ft)</b>							<b>0</b>

Ajánlat érvényessége:

Cégszerű aláírás

## Műszaki leírás

### **Budapest Zsigmond téri szivattyútelepen 5-ös és 6-os nyomócső cseréje**

Helyszín: Zsigmond téri Szivattyútelep, Budapest, 1023 Zsigmond tér 2.-4.

Feladat: A Zsigmond téri Szivattyútelep 5-ös és 6-os szivattyú álláshoz tartozó nyomócsövek és gumikompenzátorok cseréje szükséges KPE anyagú nyomócsőre gyártással, szereléssel, beüzemeléssel.

Beépítéshez szükséges anyagok:

- D315 PE nyomócső építés 24 m
- D315 PE 90 fokos idom 6 db
- D315 PE 45 fokos idom 4 db
- D315 PE hegtoldal+karima 12 db
- D315 PE EF karmantyú 24 db
- DN300 karima felhegesztése 2 db
- D315 csőtartó, bilincs 10 db
- D315 Gumikompenzátor 2 db

Beépítés:

A kivitelezés során a meglévő-és a képeken látható szénacél csővezetékek kiváltása PE100 anyagminőségű, SDR17 nyomásfokozatú, DN300/D315 méretű KPE nyomócsővel történik. A csővezeték rögzítése KO36 anyagminőségű konzolokkal és megfogásokkal történik. A kötések karimás csatlakozással, illetve elektrofúziós hegesztéssel valósulnak meg.

A szerelési határok a szivattyúk nyomóágában elhelyezett tolózár és a nyomóaknába kilépő cső karimás csatlakozási pontja között értendők.

A nyomócső végén, közvetlenül a szívótérhez való csatlakozásnál karimás kötést kell kialakítani.

A H<sub>2</sub>S-tartalmú, szennyvizes közeg miatt a konzolok és bilincsek kizárólag korrózióálló, KO35 vagy KO36 anyagminőségben készülhetnek.

Beépítést követően nyomáspróba és működési próba elvégzése szükséges.

A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles átadni a beépített anyagokra vonatkozó minőségtanúsító bizonylatokat, a kivitelezői szerelési nyilatkozatokat, a berendezés részletes megvalósulási dokumentációját, valamint a felhasznált anyagok tételes kimutatását.

A kivitelezést megelőzően a helyszíni bejárást Megrendelővel előre egyeztetett időpontban biztosítjuk.

A kivitelező által vállalt jótállási idő 24 hónap.

5.sz. melléklet: Műszaki leírás

