



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Tárgy: Ajánlati felhívás

Ajánlati felhívás azonosító száma: 017215/2026

Tisztelt Címzett!

Ezúton kérjük fel Önöket ajánlattételre a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére az alábbi munkára

"Észak-pesti 19-es trafó állomás felújítása a sinbontó megszakító cseréjével"

1. Az ajánlattételre vonatkozó adatok, információk, követelmények az alábbiak:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4
Telefon: +36 1 459-4267
E-mail: palyazat_beruhazas@fcsm.hu

2. Teljesítés helye:

1044. Budapest Tímár u 1

3. Ajánlat kötelező tartalma:

- Vállalási ár, melyet nettó Ft + ÁFA összegben kérjük feltüntetni
- Garanciavállalás (min. 2 év)
- Kötbérvállalás, (Ft/nap; min. a vállalási ár 0,5 %-a)
- Vállalási határidő (nap)
- Árajánlat érvényességének határideje
- Feladat megvalósításának leírása
- Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról
- Nyilatkozat és annak igazolása, hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel
- Aláírási címpéldány benyújtása egyszerű másolati formában
- Referencia nyilatkozat

4. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme magyar forint (Ft)
- Az ajánlat elkészítéséért az ajánlattevők térítést nem igényelhetnek
- A vállalási ár kifizetésére és a számla benyújtására az átadás-átvételi eljárást követően, az aláírt teljesítésigazolás ellenében kerülhet sor.
- Ajánlatkérő az ajánlattevőt megillető ellenszolgáltatást a számla kézhezvételétől számított negyvenöt (45) napon, vagy az azt megelőző utolsó banki napon átutalással teljesíti

5. Ajánlatok bírálati szempontja:

Legkedvezőbb ellenszolgáltatás elve szerint.

6. Hiánypótlási lehetőség:

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

7. Helyszíni bejárás lehetőségének biztosítása:

- Az árajánlattételi határidő előtti utolsó két napban helyszíni bejárásra nincs lehetőség

8. Ajánlattételi határidő:

2026. 03. 31. (kedd) 12:00

9. Ajánlat benyújtása:

- Az ajánlat benyújtásához kérjük kitölteni a mellékletben dokumentumokat.
- Az ajánlattételkor benyújtott dokumentumokat csak olyan személyek írhatják alá, akik cégjegyzésre jogosultak.
- Az ajánlatokat **e-mailben, pdf formátumban megküldve** kérjük benyújtani.

10. Benyújtandó dokumentumok:

Részletes árajánlat (rövid műszaki leírással és pénzügyi ütemezéssel)

Árajánlati adatlap

Árazott költségvetés

Átláthatósági nyilatkozat

Titoktartási nyilatkozat

Referencia nyilatkozat

Aláírási címpéldány

11. Ajánlattétel nyelve: magyar

12. Megbízás tervezett formája

- Megrendelés

13. Eredményhirdetés időpontja:

Ajánlatkérő az ajánlat eredményéről írásos értesítést küld

14. Egyéb feltételek:

- Az ajánlat érvényességi határideje min. 45 nap
- Ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontja szerint
- Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi Iszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányításrendszer.

Minden az FCSM Zrt. területén munkát végző szerződött fél köteles figyelembe venni és betartani ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.

- Vállalkozó köteles figyelembe venni a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat
- A felhívás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó pályázót bízza meg.
- Pályázó tudomásul veszi, hogy üzem alatt végzett víziközmű rendszeren történik a megvalósítás.
- A szükséges előkészítési munkálatokat a vállalkozónak kell biztosítani
- Amennyiben a tárgyi projekthez tartozik részletes műszaki dokumentáció az árajánlati felhívás megküldését követő két napon belül van lehetőség annak igénylésére.
- Társaságunknál nem előminősített / referenciával nem rendelkező cégek esetén, előzetes jelentkezés után, az előfeltételeket teljesítő cégeknek (referencia nyilatkozat, megfelelő tevékenységi kör) áll módunkban megküldeni a fent említett részletes műszaki dokumentációt és a biztosítani a helyszíni bejárást.

15. Árajánlati felhívás mellékletei:

- 1.sz melléklet Ajánlati adatlap
2. sz melléklet Titoktartási nyilatkozat
- 3.sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
4. sz melléklet: Árazatlan költségvetés
- 5.sz melléklet: Műszaki leírás

1.sz melléklet: Ajánlati adatlap


A J Á N L A T I A D A T L A P

Tárgy: " Észak-pesti 19-es trafó állomás felújítása a sinbontó megszakító cseréjével"

VÁLLALÁSI ÁR: (Ft + ÁFA)	
Garancia vállalás (min. 2 év):	
Vállalási határidő (nap):	
Kötbér vállalás (Ft/nap):	
Nyilatkozat ajánlati kötelezettség vállalás min 45 nap	
Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról:	
Nyilatkozat és annak igazolása, hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel	

..... 2026 hó nap

Ajánlattevő cégszerű aláírása

	VSZ-59	Kiadás/változat: 1.0.
	Üzleti titok szabályzata	Kiadás dátuma: 2025.10.01.
		Oldalak száma: 10/10

Melléklet

Üzleti titok átadójának nyilatkozata

Alulírott nyilatkozom, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087. Budapest, Asztalos Sándor út 4. szám) részére átadott információk üzleti titkot tartalmaznak / nem tartalmaznak.¹

Amennyiben az átadott információk üzleti titkot tartalmaznak, azok a következők:

3. sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által iktatószámon;
..... tárgyban indult eljárással kapcsolatban az alábbi
nyilatkozatot teszem.

Alulírott(ak) mint a
cégnév:

(cégjegyzékszám: , székhely: .)

cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői

nyilatkozom/nyilatkozunk,

hogy az általam/általunk képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. §. (1) bekezdés 1. pontja szerint **átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül.**

Vállalom/vállaljuk, hogy a nyilatkozatban foglaltakban történő változás bekövetkezése esetén
haladéktalanul tájékoztatom a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-t (székhely: 1087 Budapest,
Asztalos Sándor út 4. (38840/6 hrsz.), Cégjegyzékszám: 01-10-042418).

Kelt: Budapest, 2026. hó ... napján.

(aláírás, bélyegző)

				KÖLTSÉGVETÉS			
Ajánlat	FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI						
kérő:	MŰVEK ZRT.						
Tárgy: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep 19-es trafó állomás felújítása sinbontó megszakító cseréjével							
Sorszám	Megnevezés	Menny.	Egység	Anyag egységár (Nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	Meglévő APU megszakító kiszerezése, 2500A-es Schneider MTZ2 25H1 megszakító kocsiszerkezettel, táv működtetésű hajtással, motorral szükséges tekercsekkel (220DC) beszerzése, beépítése és a kiszerezelt megszakító deponálása a megrendelő telephelyén	1	db			0	0
2	Megszakító áram értékeinek a beállítása, érintés védelem ellenőrzése	1	egység			0	0
3	Cseréhez szükséges réz sínek, sín tartó és takarások, segédanyagok, tartószekek kialakítása, a sín rendszer átalakítása az új megszakítóhoz	2	fm			0	0
4	sín tartókhoz, takarásokhoz - támszigetelők	10	db			0	0
5	Üzem Próba	1	egység			0	0
6	Műszaki átadás átvételi dokumentáció elkészítése és átadása. (1 példányban elektronikusan és 1 példányban papír alapon)	1	db			0	0
Rész összesen (Netto Ft)						0	0
Ajánlati ár összesen (Netto Ft)							0
ÁFA 27%							0
Ajánlati ár összesen (Brutto Ft)							0

Ajánlat érvényessége:

Cégszerű aláírás

MŰSZAKI LEÍRÁS

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep 19-es trafó állomás felújítása sínbontó megszakító cseréjével

Helyszín:

- 1044 Budapest, Tímár utca 1. FCSM Zrt., Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep 19-es trafó állomás

Feladat meghatározása:

A meglévő APU sínbontó megszakítójának (segédérintkezőinek, tekercseinek, motor hajtásának feszültség szintjeinek és darabszámának) felmérése.

A sínezés átalakításához használt tartószerkezetek, sínek mennyiségének, csavarok, támszigetelők meghatározása. A megrendelő a szükséges primer, és szekunder feszültségmentesítési és leválasztási feladatokat úgy végzi el, hogy a megszakító mindkét oldali sínezéséhez hozzá lehessen férni a szerelés időtartamára ez méréssel ellenőrizhető legyen. A szekunder vezetékek kikötése, azonosítása, jelölése. A megszakító primer kötéseinek bontása. A megszakító tartó csavarjainak bontása. Meglévő tartószerkezet bontása és átalakítása az új megszakító számára. Az új megszakító kiemelése, és deponálása a Megrendelő telephelyén. Az új megszakító beemelése és rögzítése a tartószerkezetre.

Sínezés átalakításához új támszigetelők, támszigetelő tartószerkezetek kialakítása.

Sínek helyszíni méretre vágása, hajlítása és lyukasztása. Alsó és felső sínezés rögzítése és bekötése a megmaradó sínrendszerbe egyes kötések esetén CUPAL lemez használatával.

Szekunder vezetékek bekötése szükség esetén toldása az új megszakítóval. Szekunder vezetékek feszültség alá helyezések. Megszakító védelmének a beállítása. Próbakapcsolások elvégzése. Mérések elvégzése Feszültség alá helyezés a primer oldalon. Záró dokumentáció elkészítése.

A Vállalkozónak folyamatos munkavégzés mellett kell a beszerelést elvégeznie.

Műszaki tartalom:

- 2500A-es Schneider MTZ2 25H1 megszakító kocsiszerkezettel.
- távműködtetésű hajtással, motorral szükséges tekercsekkel (220DC)
- Cseréhez szükséges réz sínek, 2 fm
- sántartó és takarások 10 db támszigetelő
- Régi APU megszakító kiserelés és deponálás a Megrendelő telephelyén.

5.sz. melléklet: Műszaki leírás