



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Tárgy: Ajánlati felhívás

Tisztelt Címzett!

Ezúton kérjük fel Önöket ajánlattételre a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére az alábbi munkára

**"XX. János u-i automata telepen 1 db Flygt NT 3202.180 MT 640, 30kW szivattyú beépítése
új csatlakozóállvány készítésével"**

1. Az ajánlattételre vonatkozó adatok, információk, követelmények az alábbiak:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4

Telefon: +36 1 459-4267

E-mail: palyazat_beruhazas@fcsm.hu

2. Teljesítés helye:

1201. Budapest János u 3 - Helsinki út szerviz útja sarok automata telep

3. Ajánlat kötelező tartalma:

- Vállalási ár, melyet nettó Ft + ÁFA összegben kérjük feltüntetni
- Garanciavállalás (min. 2 év)
- Kötbervállalás, (Ft/nap; min. a vállalási ár 0,5 %-a)
- Vállalási határidő (nap)
- Árajánlat érvényességének határideje
- Feladat megvalósításának leírása
- Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról
- Nyilatkozat és annak igazolása, hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel
- Aláírási címpéldány benyújtása egyszerű másolati formában
- Referencia nyilatkozat

4. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme magyar forint (Ft)
- Az ajánlat elkészítéséért az ajánlattevők térítést nem igényelhetnek
- A vállalási ár kifizetésére és a számla benyújtására az átadás-átvételi eljárást követően, az aláírt teljesítésigazolás ellenében kerülhet sor.
- Ajánlatkérő az ajánlattevőt megillető ellenszolgáltatást a számla kézhezvételétől számított negyvenöt (45) napon, vagy az azt megelőző utolsó banki napon átutalással teljesíti

5. Ajánlatok bírálati szempontja:

Legkedvezőbb ellenszolgáltatás elve szerint.

6. Hiánypótlási lehetőség:

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

7. Helyszíni bejárás lehetőségének biztosítása:

- Az árajánlattételi határidő előtti utolsó két napban helyszíni bejárásra nincs lehetőség

8. Ajánlattételi határidő:

2025.02.27. (péntek) 12:00

9. Ajánlat benyújtása:

- Az ajánlat benyújtásához kérjük kitölteni a mellékletben dokumentumokat.
- Az ajánlattételkor benyújtott dokumentumokat csak olyan személyek írhatják alá, akik cégjegyzésre jogosultak.
- Az ajánlatokat **e-mailben, pdf formátumban megküldve** kérjük benyújtani.

10. Benyújtandó dokumentumok:

Részletes árajánlat (rövid műszaki leírással és pénzügyi ütemezéssel)

Árajánlati adatlap

Árazott költségvetés

Átláthatósági nyilatkozat

Titoktartási nyilatkozat

Referencia nyilatkozat

Aláírási címpéldány

11. Ajánlattétel nyelve: magyar

12. Megbízás tervezett formája

- Megrendelés

13. Eredményhirdetés időpontja:

Ajánlatkérő az ajánlat eredményéről írásos értesítést küld

14. Egyéb feltételek:

- Az ajánlat érvényességi határideje min. 30 nap
- Ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontja szerint
- Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi Iszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányítási rendszer.
Minden az FCSM Zrt. területén munkát végző szerződött fél köteles figyelembe venni és betartani ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.
- Vállalkozó köteles figyelembe venni a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat
- A felhívás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó pályázót bízta meg.
- Pályázó tudomásul veszi, hogy üzem alatt végzett víziközmű rendszeren történik a megvalósítás.
- A szükséges előkészítési munkálatokat a vállalkozónak kell biztosítani
- Amennyiben a tárgyi projekthez tartozik részletes műszaki dokumentáció az árajánlati felhívás megküldését követő két napon belül van lehetőség annak igénylésére.
- Társaságunknál nem előminősített / referenciával nem rendelkező cégek esetén, előzetes jelentkezés után, az előfeltételeket teljesítő cégeknek (referencia nyilatkozat, megfelelő tevékenységi kör) áll módunkban megküldeni a fent említett részletes műszaki dokumentációt és a biztosítani a helyszíni bejárást.

15. Árajánlati felhívás mellékletei:

- 1.sz melléklet Ajánlati adatlap
2. sz melléklet Titoktartási nyilatkozat
- 3.sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
4. sz melléklet: Árazatlan költségvetés
- 5.sz melléklet: Műszaki leírás

A J Á N L A T I A D A T L A P

**Tárgy: " XX. János u-i automata telepen 1 db Flygt NT 3202.180 MT 640, 30kW szivattyú
beépítése új csatlakozóállvány készítésével "**

VÁLLALÁSI ÁR: (Ft + ÁFA)	
Garancia vállalás (min. 2 év):	
Vállalási határidő (nap):	
Kötbér vállalás (Ft/nap):	
Nyilatkozat ajánlati kötelezettség vállalás min 30 nap	
Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról:	
Nyilatkozat és annak igazolása, hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel	

..... 2026 hó nap

Ajánlattevő cégszerű aláírása

	VSZ-59	Kiadás/változat: 1.0.
	Üzleti titok szabályzata	Kiadás dátuma: 2025.10.01.
		Oldalak száma: 10/10

Melléklet

Üzleti titok átadójának nyilatkozata

Alulírott nyilatkozom, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087. Budapest, Asztalos Sándor út 4. szám) részére átadott információk üzleti titkot tartalmaznak / nem tartalmaznak.¹

Amennyiben az átadott információk üzleti titkot tartalmaznak, azok a következők:

3. sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által iktatószámom;
..... tárgyban indult eljárással kapcsolatban az alábbi
nyilatkozatot teszem.

Alulírott(ak) mint a
cégnév:

(cégjegyzékszám: , székhely: .)

cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői

nyilatkozom/nyilatkozzuk,

hogy az általam/általunk képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. §. (1) bekezdés 1. pontja szerint **átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül.**

Vállalom/vállaljuk, hogy a nyilatkozatban foglaltakban történő változás bekövetkezése esetén
haladéktalanul tájékoztatom a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-t (székhely: 1087 Budapest,
Asztalos Sándor út 4. (38840/6 hrsz.), Cégjegyzékszám: 01-10-042418).

Kelt: Budapest, 2026. hó ... napján.

(aláírás, bélyegző)

4.sz. melléklet: Árazott költségvetés		KÖLTSÉGVETÉS					
Ajánlat kérő:	FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZRT.						
Tárgy: XX. János u-i automata telepen 1 db Flygt NT 3202.180 MT 640, 30kW szivattyú beépítése új csatlakozóállvány készítésével							
Sorszám	Megnevezés	Menny.	Egység (Nettó Ft)	Anyag egységár (Nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	1 db Flygt NT 3202.180 MT 640 30 kW Búvármotoros függőleges tengelyű száraz beépítésű szivattyú és ennek komplett beépítése a meglévő szivattyú kibontása után. A szivattyú beépítéséhez szükséges " T állvány " készlettel (3202 MT) és saválló DN200-250-300 gépészeti átalakítással, (1.4541-1.4571- 1.4404) karimák, csőívek gyártásával-helyszíni beépítéssel és a meglévő szívó-nyomó csővezetéki ágak bontásával, átalakításával valamint új tartókeret gyártással, beépítéssel a meglévő beton alapra. A szivattyú beszereléséhez és működéséhez szükséges 90°C szívókönyök öntött vas minőségben, illetve a csőhálózat felőli csatlakozással DN300, és a Szivattyú szivóoldali csatlakozással DN250 méretben.	1	egység			0	0
2	A rendszer tömörségvizsgálata, nyomáspróbája és próbaüzem lefolytatása	1	db			0	0
3	Megvalósulási dokumentáció elkészítése	1	db			0	0
	Rész összesen (Netto Ft)					0	0
	Ajánlati ár összesen (Netto Ft)						0
	ÁFA 27%						0
	Ajánlati ár összesen (Brutto Ft)						0

Ajánlat érvényessége:

Cégszerű aláírás

MŰSZAKI LEÍRÁS

A feladat 1 db Flygt NT3202.180 MT640 típusú, - 30 kW teljesítményű szennyvízszivattyú beszerzése, beépítése és a kapcsolódó gépészeti rendszer átalakítása.

A beépítendő jellemzői:

(MT középnyomású változat) 30 Kw, 400 V, 3 fázisú, 50 Hz, Járókerék kód: 640, Kábel: 10 méter SUBCAD S3x10+3x10/3+S(4x0,5)mm², Direkt indítási mód, Öblítőszelepre előfűrva, Nyomáscsatlakozás: DN 200 mm karimás csatlakozás, Hűtőköpennyel szerelve

A kivitelezés során az alábbi munkákat kell elvégezni:

- A meglévő szívó- és nyomóvezetékek szükséges mértékű bontása.
- A csőhálózat átalakítása DN200–DN250–DN300 mérettartományban.
- Új csőszakaszok és karimás kötések gyártása saválló kivitelben (anyagminőség: 1.4541 / 1.4571 / 1.4404).
- A legyártott csőelemek és karimák helyszíni beépítése, hegesztése, illesztése.
- A szivattyúk fogadására alkalmas új acél tartókeret gyártása és rögzítése a meglévő beton alaphoz.
- A szivattyúk beemelése, beépítése és csatlakoztatása a módosított csőhálózathoz.
- A rendszer tömörségvizsgálata, nyomáspróbája és próbaüzem lefolytatása.

A kivitelezésnek biztosítani kell a meglévő rendszerhez történő megfelelő hidraulikai illesztést, üzembiztos működést és korrózióálló kialakítást.

A munkák tartalmazzák a szükséges segédanyagokat, rögzítőelemeket, hegesztési munkákat, a nyomás próbát, üzembe helyezést, valamint a megvalósulási dokumentáció elkészítését.